

Eaux destinées à la consommation humaine - analyses suite à l'incendie de deux immeubles à Rouen le 30/9/2023

Pélèvement opéré par Veolia le 1/10/23 pour le compte de la MRN, analyses assurées par Labeo Franck Ducombre, agréé par le ministère pour la santé pour le contrôle des EDCH

	LIMITES DE QUALITE ou REFERENCES SANITAIRES (* source)	Prélèvements	Prélèvements
N° PSV		2789	867
N° identification interne		E.2023.20260.1	E.2023.20260.2
Date		01/10/2023	01/10/2023
Heure de prélèvement		12h30	12h30
Localisation		CANTELEU RESERVOIR SENTE AUX LAPINS	MONT SAINT AIGNAN RESERVOIR BOUCICAUT
HAP (µg/l) (méthode de quantification)	TEQ (équivalent toxique pour les 15 HAP) : < 5 ng/kg p.c./jr (**)	Phénanthrène: 0,03 µg/L	< Limite de quantification
	Benzo a pyrène 0,01 µg/l (*)	< Limite de quantification	< Limite de quantification
	Somme de: benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[ghi]pérylène, indéno[1,2,3-cd]pyrène : 0,1 µg/l (*)	< Limite de quantification	< Limite de quantification
Screening HS		Absence pic significatif	Absence pic significatif
BTEX		< Limite de quantification	< Limite de quantification
Hydrocarbures C10-C40		< Limite de quantification	< Limite de quantification
Screening Métaux + quantification en accord avec les limites qualité		Screening : RAS	Screening : RAS

(*)Art R1321-2 du code de la santé publique (cf. arrêté modifié du 11 janvier 2007)

(**) Instruction DGS du 27 décembre 2011