

	PARAMETRES	LIMITES DE QUALITE	REFERENCES	INTERPRETER LES RESULTATS :	RISQUES SANITAIRES	AGIR EN CAS D'ANOMALIE (CONSEILS ET INFORMATIONS A RETENIR)
 P A R A M E T R E S B A C T E R I O L O G I Q U E S	GERMES REVIVIFIABLE A 36°C		100 UFC/mL	valeur ≤ 100 UFC/ml valeur conforme valeur > 100 UFC/ml nécessite une action corrective	Germes d'origines humaine et environnementale Traduit des dysfonctionnements au niveau des installations de traitement ou de recyclage de l'eau Peut aussi révéler une efficacité insuffisante du désinfectant utilisé	Dans tous les cas: Promouvoir l'hygiène des baigneurs Augmenter immédiatement et maintenir la concentration en désinfectant au maximum du seuil réglementaire Effectuer un apport d'eau neuve Vérifier le fonctionnement des filtres : les nettoyer et les désinfecter Vérifier les installations de désinfection Nettoyer et désinfecter le matériel pédagogique et les jeux En cas de contamination par des staphylocoques pathogènes: Effectuer une surverse du film superficiel Brosser efficacement les lignes d'eau et nettoyer et désinfecter les systèmes d'évacuation par la surface (goulottes, skimmers,...)
	STAPHYLOCOQUES PATHOGENES	Absence / 100 mL		valeur = 0 / 100 ml valeur conforme valeur ≥ 1 / 100 ml : actions correctives immédiates à engager, pouvant impliquer la fermeture du bassin, jusqu'au rétablissement d'une valeur conforme	Germes témoins indicateurs du risque de contamination interhumaine Traduit un manque d'hygiène de la part des baigneurs ou un défaut d'élimination et de traitement du film de surface, signe d'un dysfonctionnement technique Risques d'infections urinaires, cutanées et au niveau des muqueuses, d'otites et conjonctivites	
	PSEUDOMONAS AERUGINOSA	Absence / 100 mL		valeur = 0 / 100 ml valeur conforme valeur ≥ 1 / 100 ml : actions correctives immédiates à engager, pouvant impliquer la fermeture du bassin, jusqu'au rétablissement d'une valeur conforme	Germes indicateurs de la survie des agents pathogènes adaptés aux milieux hydriques Risques d'infections urinaires, otites, conjonctivites, dermatites ou folliculites Résistance aux agents désinfectants	
	ENTEROCOQUES INTESTINAUX	Absence / 100 mL		valeur = 0 / 100 ml valeur conforme valeur ≥ 1 / 100 ml : actions correctives immédiates à engager, pouvant impliquer la fermeture du bassin, jusqu'au rétablissement d'une valeur conforme	Germes témoins indicateurs de contamination fécale (leur meilleure résistance dans les eaux que les coliformes met en évidence une pollution plus ancienne) Traduit une baisse d'efficacité du traitement de désinfection et la présence potentielle d'autres germes pathogènes Risques de gastroentérites et d'infections urinaires	
	LEGIONELLA PNEUMOPHILA (dans les BAINS A REMOUS, sauf ceux alimentés par de l'eau de mer)	1000 UFC/L	Non détectée UFC/L	Valeur non détectée = valeur conforme valeur détectée jusqu'à < 1000 UFC/L : nécessite des actions correctives valeur ≥ 1000 UFC/L : actions correctives immédiates à engager, entraînant la fermeture du bain à remous, jusqu'au rétablissement d'une valeur conforme	Bactéries qui prolifèrent dans les eaux chaudes dont la température est comprise entre 25 et 45° C (optimum 36° C) La transmission se fait par inhalation des aérosols Risques d'état grippal, avec, pour les formes sévères, pneumopathies	En cas de non conformité bactériologique de l'eau, procéder à la vidange totale du bain à remous et aux opérations de nettoyage et de désinfection

PARAMETRES POUVANT ETRE RECHERCHES EN CAS DE NON CONFORMITES RECURRENTES						
PARAMETRES	LIMITES DE QUALITE	REFERENCES	INTERPRETER LES RESULTATS :	RISQUES SANITAIRES	AGIR EN CAS D'ANOMALIE (CONSEILS ET INFORMATIONS A RETENIR)	
SPORES DE BACTERIES ANAEROBIES SULFITO-REDUCTRICES		Absence / 100 mL	valeur = 0 / 100 ml valeur conforme valeur ≥ 1 / 100 ml nécessite des actions correctives	Indicateur d'efficacité de la filtration Marqueur d'une contamination fécale		
ESCHERICHIA COLI	Absence / 100 mL		valeur = 0 / 100 ml valeur conforme valeur ≥ 1 / 100 ml : actions correctives immédiates à engager, pouvant impliquer la fermeture du bassin, jusqu'au rétablissement d'une valeur conforme	Germes témoins indicateurs de contamination fécale récente Traduit une baisse d'efficacité du traitement de désinfection et la présence potentielle d'autres germes pathogènes Risques de gastroentérites et d'infections urinaires	Promouvoir l'hygiène des baigneurs Effectuer un apport d'eau neuve Vérifier le fonctionnement des filtres : les nettoyer et les désinfecter Vérifier et maintenir la concentration en désinfectant au maximum du seuil réglementaire	